

원심식 송풍기 제149호

유효기간 : 2015-09-07~2018-09-06



고효율기자재

고효율에너지기자재 인증서

- ① 업체명(법인등록번호)
(주)플렉트그룹코리아 (110111-2461666)
- ② 사무소 소재지
충남 천안시 직산읍 군동리 48-12
- ③ 공 장 소 재 지
충남 천안시 직산읍 군동리 48-12
- ④ 인증기자재
- | | |
|-----------|---------------------|
| 기 자 재 명 : | 원심식 송풍기 |
| 형 식 : | 전향익형 / 양흡입형 / 벨트구동식 |
| 모 델 명 : | GXLF-5-035 |
| 용 량 : | 120 CMM |
| 효 율 : | 공칭효율 : 54.5 % |

『에너지이용합리화법』 제22조제4항에 따라 고효율에너지기자재임을 인증합니다.

2015년09월07일

한국에너지공단 이 사 장



<변경사항> 유효기간 연장신청에 따른 재발급

<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

원심식 송풍기 제149호

유효기간 : 2015-09-07~2018-09-06

<부속서류 1>

◎ 고효율에너지기자재 인증 제품의 특징

1. 인증풍량 : 120 m^3/min
2. 정압 : 525 Pa
3. 회전수 : 1082 rpm
4. 전동기 : HSX1004261(3.7 kW, 1740 rpm, 87.5%)



<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

원심식 송풍기 제149호

유효기간 : 2015-09-07~2018-09-06

<부속서류 2>

◎ 고효율에너지기자재 공장 목록

공 장 명	공 장 주 소	비 고
플렉트우즈코리아	충남 천안시 직산읍 군동리 48-12	



<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

원심식 송풍기 제149호

유효기간 : 2015-09-07~2018-09-06

<부속서류 3>

◎ 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력

No.	발급일자	내용
4	2018-04-26	<인증내용변경> 업체명변경에 따른 재발급((주)플렉트우즈코리아→(주)플렉트그룹코리아)
3	2015-09-07	<유효기간연장> 유효기간 연장신청에 따른 재발급
2	2012-06-29	<유효기간연장> 2012.06.26 유효기간 연장신청에 따른 재발급
1	2009-09-07	<최초인증>

<부속서류>

- 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징
- 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록
- 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.